



**BULETIN DE ANALIZA**  
**analize ape**  
**Nr. 473 / 17.02.2025**

Identificare client: **SC CUP SA FOCSANI SUCURSALA ODOBESTI**  
Adresa client: **Str. N. Ionita, Nr 36 Odobesti- Vrancea**  
Recoltat de: **Lab Marcu Georgiana**  
Data recoltării probelor: **12.02.2025**  
Data primirii probelor: **12.02.2025 11:49**  
Intervalul executării analizelor: **12.02.2025 - 17.02.2025**  
Scopul solicitării: **Monitorizare operațională, Contra cost**  
Document însoțitor: **Proces verbal nr.63 / 12.02.2025**

	Tip probă	Loc de prelevare	Punct prelevare
1749	Apă potabilă - Monitorizare operațională / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Primarie - Vartescoiu	Bazin Primarie -Vartescoiu ora 8:40

**REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA:1749**

	Unitate	Conținut max. admisă	Val. determinată
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	12
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

Incertitudinea de măsurare: BC - 0,25 log<sub>10</sub> UFC/100 ml, E.COLI - 0,25 log<sub>10</sub> UFC/100 ml, Enterococ - 0,2 log<sub>10</sub> UFC/100ml, NTG 22C - 0,26 log<sub>10</sub> UFC/ml

VALIDAT,  
Responsabil analiza

VERIFICAT SI VALIDAT,  
Coordonator laborator

LUCRAT DE:

**Dr. MANOLE SORIN**  
Medic Primar  
Medicină de laborator  
Cod Cazari

**Dr. MANOLE SORIN**  
Medic Primar  
Medicină de laborator  
Cod Cazari

Asistent Cristea Iuliana

**CRISTEA IULIANA**  
Asistent medical de laborator PL  
Grad principal  
Cod: 312685

Data si ora:  
17.02.2025 08:41

Data si ora:  
17.02.2025 08:41

Buletinul se refera la probele prezentate.  
Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR.  
Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.  
Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.  
Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.  
Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.  
Sfarsitul buletinului de analiza.