



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
LABORATOR APA POTABILĂ
FOCȘANI , str. Suraii nr. 50 , JUDEȚUL VRANCEA



RAPORT DE INCERCARE
Nr. 109 / 30.04.2025

Denumire si adresa client: Sucursala Apa Canal Marasesti , str. Doinei nr.15
Nr.comanda /contract: Comanda nr.30100/ 10.01.2024 , Plan de Monitorizare nr.30100 /10.01.2024
Tipul esantionului: apa potabila
Identificare prelevator : Iuliana IRIMIA- executant incercari
Locul si data prelevarii: Scoala generala „Ghe. E.Teodoroiu”, Marasesti / 02.04.2025
Data receptiei /Executia incercarilor : 02.04.2025 / 02.04.2025
Descriere / Cod esantion: apa este limpede, fara alte modificari organoleptice / 1145
Esantionare cu PV : PV nr.14, conform PG 7.3
Rezultate obtinute:

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Conc. max. admisa conf. Ord.nr7/2023	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber	0,28	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH (t°C)	7,7(23°)	unit.pH	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatii (t°C)	545(20°)	μS/cm	2500	SR EN 27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	<0,22	NTU	Acceptabila pt.consumatori si fara modif.anormale	SR EN ISO7027-1:2016; POLAP-16
5.	Determinarea azotatilor	5,53	mg NO ₃ /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea nitritilor	< 0,016	mg NO ₂ /l	0,5	SR EN 26777:2002 SREN 26777:2002/C91:2006;POL08
7.	Determinarea amoniului	< 0,029	mg NH ₄ /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	7,91	mg /l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	0,83	mgO ₂ /l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	15,07	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului „<” ,este valoare sub limita de cuantificare a metodei.
Valoarea din dreapta semnelui „±” , reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2)
Incarcarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Nota: Prelevarea a fost efectuata de catre : ☒ personalul laboratorului, ☐ client si nu este acoperita de acreditarea RENAR.
Opinii si interpretari privind încercările: valorile concentratiilor indicatorilor analizati ,se incadreaza in limitele maxim admise.
Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,
Director General,
ing Gheorghe VASILESCU



Verificat,
Sef DCCA
Laura MUSAT

Intocmit,
Responsabil Tehnic de Laborator,
ing. Liliana LICIU

Raport de incercare intocmit in doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent.
Prezentul raport de incercare se refera numai la esantionul supus incercarii
Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” si nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală”
Sfarsitul Raportului de Incercare

Exemplar nr. 2/2