

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ

FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235

www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

acreditat pentru

INCERCARE



SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1158

BULETIN DE ANALIZA

analize ape

Nr. 1161 / 07.04.2025

Identificare client: **SC CUP SA FOCȘANI SUCURSALA RURALĂ**

Adresa client: **Str. Vrancei, Nr.39 F- Vrancea**

Recoltat de: **Lab Stefan Gherghina**

Data recoltării probelor: **02.04.2025**

Data primirii probelor: **02.04.2025 10:38**

Intervalul executării analizelor: **02.04.2025 - 07.04.2025**

Scopul solicitării: **Monitorizare operațională, Contra cost**

Document însoțitor: **Proces verbal nr.138 / 02.04.2025**

Cod proba	Tipul probei / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
4062	Apă potabilă - Monitorizare operationala / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Obrejița	Bazin Obrejița ora 9:25

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA:4062

Parametrii determinați / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanța 7/2023	Val. determinată
Numărarea coloniilor prin însămânțare în mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	1
Detectarea și numărarea bacteriilor coliforme prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea și numărarea Escherichia coli prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea și numărarea enterococilor intestinali prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

VALIDAT,
Responsabil analiza

VERIFICAT SI VALIDAT,
Coordonator laborator

LUCRAT DE:

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod 032231

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod 032231

Asistent Cristea Iuliana

CRISTEA IULIANA
Asistent medical de laborator PL
Grad principal
Cod: 312685

Data și ora:
07.04.2025 08:55

Data și ora:
07.04.2025 08:55

Buletinul se referă la probele prezentate.
Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.
Opiniile și interpretările nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Se interzice reproducerea parțială a buletinului de analiză.
Datele de identificare și locul de prelevare al probei sunt furnizate de client.
Redactat în 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea și 1 exemplar la client.
Sfârșitul buletinului de analiză.