

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ

FOCSANI, Bd. Garii nr. 14

Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235

www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1158

BULETIN DE ANALIZA

analize ape

Nr. 1557 / 09.05.2025

Identificare client: **SC CUP SA FOCSANI SUCURSALA RURALĂ**

Adresa client: **Str. Vrancei, Nr.39 F- Vrancea**

Recoltat de: **Lab Gogu Cristina**

Data recoltării probelor: **06.05.2025**

Data primirii probelor: **06.05.2025 11:41**

Intervalul executării analizelor: **06.05.2025 - 09.05.2025**

Scopul solicitării: **Monitorizare operațională, Contra cost**

Document însoțitor: **Proces verbal nr.193 / 06.05.2025**

Cod proba	Tipul probei / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
5401	Apă potabilă - Monitorizare operationala / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Dragosloveni	Bazin Dragosloveni ora 08:40

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA:5401

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	1
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

VALIDAT,
Responsabil analiza

VERIFICAT SI VALIDAT,
Coordonator laborator

LUCRAT DE:

Asistent principal laborator
Turcitu Georgiana

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32231

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32231

TURCITU GEORGIANA
Asistent medical de laborator
Grad principal
Cod: 235629

Data si ora:
09.05.2025 08:27

Data si ora:
09.05.2025 08:27

Buletinul se refera la probele prezentate.
Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.
Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.
Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.
Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.
Sfarsitul buletinului de analiza.