



RAPORT DE INCERCARE
Nr. 135 / 04.06.2025

Denumire si adresa client: Sucursala Apa Canal Focșani , str.N. Titulescu nr.9

Nr.comanda /contract: Plan de Monitorizare 302558 / 21.01.2025

Tipul esantionului: apa potabila

Identificare prelevator : Corina SORICA– executant de incercari

Locul si data prelevării : Consumator I.S.U.Vrancea ,str. Dornisoarei nr.10 Focșani– chiuveta PunctControl /02.06.2025

Data receptiei /Executia incercarilor: 02.06.2025 / 02.06.2025

Descriere / Cod esantion: apa este limpede, fara alte modificari organoleptice / 1885

Esantionare cu PV: PV nr.6 conform PG 7.3

Rezultate obtinute:

Nr crt	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Conc. max. admisa conf. Ord.nr7/2023	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber	0,10	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH (t°C)	7,6(24,9°)	unit.pH	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatiei (t°C)	1343(20°)	μS/cm	2500	SR EN 27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	0,58	NTU	Acceptabila consumatorilor fara modif.anormale	SR EN ISO7027-1:2016;POLAP16
5.	Determinarea azotatilor	11,61	mg NO ₃ /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea nitritilor	<0,016	mg NO ₂ /l	0,5	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/C91:2006;POL-08
7.	Determinarea amoniului	<0,029	mg NH ₄ /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	226,61	mg /l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	0,64	mgO ₂ /l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-10
10	Determinarea sumei de calciu si magneziu	17,27	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului „<” este valoare sub limita de cuantificare a metodei.

Valoarea din dreapta semnelui „±”, reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2)

Incercarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Nota: Prelevarea a fost efectuata de catre : ☒ personalul laboratorului, ☐ client si nu este acoperita de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind incercarile: - valorile concentratiilor indicatorilor analizati , se incadreaza in limitele maxim admise .

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,
Director General
ing Gheorghe VASILESCU

Verificat,
Sef DCCA
Laura MUSAT

Intocmit,
Responsabil Tehnic de Laborator,
ing. Liliana LICIU

Raport de incercare intocmit in doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent.

Prezentul raport de incercare se refera numai la esantionul supus incercarii

Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” si nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de incercari sunt valabile numai cu semnatura si stampila originala”

Sfarsitul Raportului de Incercare

Exemplar nr. 2/2