



**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 149 / 23.06.2025**

**Denumire si adresa client:** Sucursala Apa Canal Focșani , str.N. Titulescu nr.9

**Nr.comanda /contract:** Plan de Monitorizare 302558 / 21.01.2025

**Tipul esantionului:** apa potabila

**Identificare prelevator :** Gherghina STEFAN– executant de incercari

**Locul si data prelevării :** Consumator Preda Costinel , loc. Dalhauți – ciusmea curte /10.06.2025

**Data receptiei /Executia incercarilor:** 10.06.2025 / 10.06.2025

**Descriere / Cod esantion:** apa este limpede, fara alte modificari organoleptice / 2016

**Esantionare fara PV:** conform PG 7.3

**Rezultate obtinute:**

| Nr crt | Parametrii determinati                   | Valoare determinata | UM                    | Conc. max. admisa conf. Ord.nr7/2023           | Documente de referinta                              |
|--------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.     | *Determinarea clorului rezidual liber    | 0,10                | mg/l                  | 0,1-0,50                                       | STAS 6364:1978; POL-AP-14                           |
| 2.     | Determinarea pH (t°C)                    | 7,2(24,0°)          | unit.pH               | 6,5-9,5                                        | SR EN ISO 10523:2012; POL-04                        |
| 3.     | Determinarea conductivitatii (t°C)       | 776(20°)            | μS/cm                 | 2500                                           | SR EN 27888:1997;POL-05                             |
| 4.     | Determinarea turbiditatii                | 0,69                | NTU                   | Acceptabila consumatorilor fara modif.anormale | SR EN ISO7027-1:2016;POLAP16                        |
| 5.     | Determinarea azotatilor                  | 18,58               | mg NO <sub>3</sub> /l | 50                                             | SR ISO 7890-3:2000; POL-09                          |
| 6.     | Determinarea nitritilor                  | <0,016              | mg NO <sub>2</sub> /l | 0,5                                            | SR EN 26777:2002<br>SR EN26777:2002/C91:2006;POL-08 |
| 7.     | Determinarea amoniului                   | <0,029              | mg NH <sub>4</sub> /l | 0,5                                            | SR ISO 7150-1: 2001;POL-07                          |
| 8.     | Determinarea clorurilor                  | 11,66               | mg /l                 | 250                                            | SR ISO 9297:2001;POL-06                             |
| 9.     | Determinarea indicelui de permanganat    | 0,64                | mgO <sub>2</sub> /l   | 5                                              | SR EN ISO 8467:2001;POL-10                          |
| 10     | Determinarea sumei de calciu si magneziu | 25,24               | grd.germ              | min 5                                          | SR ISO 6059:2008;POL-AP-15                          |

Semnificatia simbolului „<” este valoare sub limita de cuantificare a metodei.

Valoarea din dreapta semnelui „±”, reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2)

Incercarile marcate cu (\*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Nota: Prelevarea a fost efectuata de catre : ☒ personalul laboratorului, ☐ client si nu este acoperita de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind incercarile: valorile concentratiilor indicatorilor analizati , se incadreaza in limitele maxim admise .

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,  
Director General,  
ing. Gheorghe VASILESCU

Verificat,  
Sef DCCA  
Laura MUSAT

Intocmit,  
Responsabil Tehnic de Laborator,  
ing. Liliana LICIU

Exemplar nr. 2/2

Raport de incercare intocmit in doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent.

Prezentul raport de incercare se refera numai la esantionul supus incercarii

Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” si nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de incercare sunt valabile numai cu semnatura si stampila originala”

Sfarsitul Raportului de Incercare