

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 147 / 23.06.2025

Denumire si adresa client: Sucursala Apa Canal Panciu , str . Independentei nr. 20
Nr.comanda /contract: Plan de Monitorizare 765 / 27.11.2024
Tipul esantionului: apa potabila
Identificare prelevator : Carmen HOTNOG – executant de incercari
Locul si data prelevării : Gradinita Crucea de Sus , Panciu – chiuveta grup sanitar / 03.06.2025
Data receptiei /Executia incercarilor: 03.06.2025/ 03.06.2025
Descriere / Cod esantion: apa este limpede, fara alte modificari organoleptice, / 1909
Esantionare cu PV: PV nr.65 , conform PG 7.3
Rezultate obtinute:

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Conc. max. admisa conf. Ord.nr7/2023	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber	0,20	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH (t°C)	7,6(24,9°)	unit.pH	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatii (t°C)	836	μS/cm	2500	SR EN 27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	0,29	NTU	Acceptabila consumatorilor fara modif.anormale	SR EN ISO7027-1:2016;POLAP16
5.	Determinarea azotatilor	1,76	mg NO ₃ /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea nitritilor	< 0,016	mg NO ₂ /l	0,5	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/C91:2006;POL-08
7.	Determinarea amoniului	< 0,029	mg NH ₄ /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	77,31	mg /l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	1,28	mgO ₂ /l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	16,83	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului „<” ,este valoare sub limita de cuantificare a metodei.

Valoarea din dreapta semnelui „±” , reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2)

Incarcarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Nota: Prelevarea a fost efectuata de catre: ☒ personalul laboratorului, ☐ client si nu este acoperita de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind încercările: valorile concentratiilor indicatorilor analizati , se incadreaza in limitele maxim admise.

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,
 Director General,
 ing Gheorghe VASILESCU

Verificat,
 Sef DCCA
 Laura MUSAT

Intocmit,
 Responsabil Tehnic de Laborator,
 ing. Liliana LICIU

Raport de încercare întocmit în doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent.
 Prezentul raport de încercare se refera numai la esantionul supus incercarii

Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” si nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală”

Sfarsitul Raportului de Incercare

Exemplar nr.2./2