

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ

FOCȘANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO IEC 17025:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
111155

BULETIN DE ANALIZA

analize ape

Nr. 3037 / 11.08.2025

Identificare client: SC CUP SA FOCȘANI SUCURSALA ADJUD

Adresa client: Str. Republicii nr.141- Adjud

Recoltat de: Lab Bujor Alina

Data recoltării probelor: 06.08.2025

Data primirii probelor: 06.08.2025 13:11

Intervalul executării analizelor: 06.08.2025 - 11.08.2025

Scopul solicitării: Monitorizare operațională, Contra cost

Document însoțitor: Cerere de analiza

Cod proba	Tipul probei / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
10189	Apă potabilă - Monitorizare operațională / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Homocea	Bazin ora 9:00

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA:10189

Parametrii determinați / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanța 7/2023	Val. determinată
Numărarea coloniilor prin însămânțare în mediul de cultură agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fără modificări anormale	1
Detectarea și numărarea bacteriilor coliforme prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea și numărarea Escherichia coli prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea și numărarea enterococilor intestinali prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

VALIDAT,
Responsabil analiza

VERIFICAT ȘI VALIDAT,
Coordonator laborator

LUCRAT DE:

Asistent Cristea Iuliana

Dr. MARIANA LUCRĂTORE
Medic de laborator
Medicina de laborator
Cod: 312585

Dr. MARIANA LUCRĂTORE
Medic de laborator
Medicina de laborator
Cod: 312585

CRISTEA IULIANA
Asistent medical de laborator PL
Grad principal
Cod: 312585

Data și ora:
11.08.2025 08:28

Data și ora:
11.08.2025 08:28

Buletinul se referă la probele prezentate.
Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.
Opiniile și interpretările nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Se interzice reproducerea parțială a buletinului de analiza.
Datele de identificare și locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.
Redactat în 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea și 1 exemplar la client.
Sfârșitul buletinului de analiza.