

BULETIN DE ANALIZA

analize ape

Nr. 2993 / 08.08.2025

Identificare client: **SC CUP SA FOCȘANI SUCURSALA RURALĂ**

Adresa client: **Str. Vrancei, Nr.39 F- Vrancea**

Recoltat de: **Lab Sorica Corina**

Data recoltării probelor: **05.08.2025**

Data primirii probelor: **05.08.2025 10:34**

Intervalul executării analizelor: **05.08.2025 - 08.08.2025**

Scopul solicitării: **Monitorizare operațională, Contra cost**

Document însoțitor: **Cerere de analiza**

Cod proba	Tipul probei / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
10009	Apă potabilă - Monitorizare operationala / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Bordești	Bazin Bordesti ora 9:20

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA:10009

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	1
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

VALIDAT,
Responsabil analiza

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod 033731

Data si ora:
08.08.2025 08:20

VERIFICAT SI VALIDAT,
Coordonator laborator

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod 033731

Data si ora:
08.08.2025 08:20

LUCRAT DE:

Asistent Cristea Iuliana

CRISTEA IULIANA
Asistent medical de laborator PL
Grad principal
Cod: 312685

Buletinul se refera la probele prezentate.
Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.
Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.
Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.
Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.
Sfarsitul buletinului de analiza.