

**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VRANCEA**  
**LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ**

FOCSANI, Bd. Garii nr. 14

Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235

[www.dspvn.ro](http://www.dspvn.ro) e-mail [dspvn@aspvn.ro](mailto:dspvn@aspvn.ro)

acreditat pentru

ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 1158

**BULETIN DE ANALIZA**

**analize ape**

**Nr. 3768 / 28.09.2025**

Identificare client: **SC CUP SA FOCSANI SUCURSALA ODOBEȘTI**

Adresa client: **Str. N. Ionita, Nr 36 Odobesti- Vrancea**

Recoltat de: **Lab Drimba Daniela**

Data recoltării probelor: **25.09.2025**

Data primirii probelor: **25.09.2025 12:36**

Intervalul executării analizelor: **25.09.2025 - 28.09.2025**

Scopul solicitării: **Monitorizare operațională, Contra cost**

Document însoțitor: **Proces verbal nr.429/ CA 3768 / 25.09.2025**

| Cod proba | Tipul probei / Cantitate                                                  | Loc prelevare                    | Punct prelevare |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 12645     | Apă potabilă - Monitorizare operațională / Recipient plastic steril 500ml | Instalația Vitanesti - Bolotesti | Bazin ora 11:20 |

**REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA:12645**

| Parametrii determinați / Metoda de analiza                                                                           | U.M.       | Concentr. max. admisa Ordonanța 7/2023 | Val. determinată |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------|
| Numărarea coloniilor prin însămânțare în mediul de cultură agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004                       | UFC/ml     | Fără modificări anormale               | 2                |
| Detectarea și numărarea bacteriilor coliforme prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017 | UFC/100 ml | 0                                      | 0                |
| Detectarea și numărarea Escherichia coli prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017      | UFC/100 ml | 0                                      | 0                |
| Identificarea și numărarea enterococilor intestinali prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 7899-2:2002    | UFC/100 ml | 0                                      | 0                |

VALIDAT,  
Responsabil analiza

VERIFICAT ȘI VALIDAT,  
Coordonator laborator

LUCRAT DE:

Asistent Cristea Iuliana

**Dr. MANOLE SORIN**  
Medic Primar  
Medicină de laborator  
Cod C32231

**Dr. MANOLE SORIN**  
Medic Primar  
Medicină de laborator  
Cod C32231

**CRISTEA IULIANA**  
Asistent medical de laborator PL  
Grad principal  
Cod: 312685

Data și ora:  
28.09.2025 09:28

Data și ora:  
28.09.2025 09:28

Buletinul se referă la probele prezentate.

Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR.

Opiniile și interpretările nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Se interzice reproducerea parțială a buletinului de analiză.

Datele de identificare și locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.

Redactat în 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea și 1 exemplar la client.

Sfârșitul buletinului de analiză.