

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ

FOCSANI, Bd. Garii nr. 14

Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235

www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1158

BULETIN DE ANALIZA

analize ape

Nr. 3389 / 04.09.2025

Identificare client: **SC CUP SA FOCȘANI SUCURSALA RURALĂ**

Adresa client: **Str. Vrancei, Nr.39 F- Vrancea**

Recoltat de: **As Paltan Carmen**

Data recoltării probelor: **01.09.2025**

Data primirii probelor: **01.09.2025 11:43**

Intervalul executării analizelor: **01.09.2025 - 04.09.2025**

Scopul solicitării: **Monitorizare audit, Contra cost**

Document însoțitor: **Proces verbal nr.154/CA 3389 / 01.09.2025**

Cod proba	Tipul probei / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
11372	Apă potabilă - Monitorizare audit / Recipient plastic steril 500ml	Instalatia Suraia	Consumator - Pohontu Gheorghe

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA:11372

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	1
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 37 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	0
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

VALIDAT,
Responsabil analiza

VERIFICAT SI VALIDAT,
Coordonator laborator

LUCRAT DE:

Asistent principal laborator
Turcitu Georgiana

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod 0322/21

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod 0322/21

TURCITU GEORGIANA
Asistent medical de laborator
Grad principal
Cod: 235629

Data si ora:
04.09.2025 08:32

Data si ora:
04.09.2025 08:32

Buletinul se refera la probele prezentate.
Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.
Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.
Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.
Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.
Sfarsitul buletinului de analiza.