

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ

FOCSANI, Bd. Garii nr. 14

Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235

www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA

analize ape

Nr. 4396 / 17.11.2025

Identificare client: **S.C. CUP S.A. FOCSANI SUCURSALA ADJUD**

Adresa client: **Str. Republicii nr.141- Adjud**

Recoltat de: **Lab Bujor Alina**

Data recoltării probelor: **12.11.2025**

Data primirii probelor: **12.11.2025 13:17**

Intervalul executării analizelor chimice: **12.11.2025 -**

Intervalul executării analizelor microbiologice: **12.11.2025 - 17.11.2025**

Scopul solicitării: **Monitorizare operațională, Contra cost**

Document însoțitor: **Proces verbal nr.130/CA 4396 / 12.11.2025**

Cod proba	Tip proba / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
14825	Apă potabilă - Monitorizare operațională / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Homocea	Bazin Homocea ora 8:55

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 14825

Parametrii determinați / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanța 7/2023	Val. determinată
Numărarea coloniilor prin însămânțare în mediul de cultură agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fără modificări anormale	2
Detectarea și numărarea bacteriilor coliforme prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea și numărarea Escherichia coli prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea și numărarea enterococilor intestinali prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

Incertitudinea de măsurare: BC - 0,25 log₁₀ UFC/100 ml, E.COLI - 0,25 log₁₀ UFC/100 ml, Enterococ - 0,2 log₁₀ UFC/100ml, NTG 22C - 0,26 log₁₀ UFC/ml

VALIDAT
Responsabil analiza

VERIFICAT SI VALIDAT,
Coordonator laborator

LUCRAT DE:

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32231

Data și ora:

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32231

Data și ora:
17.11.2025 08:52

CRISTEA IULIANA
Asistent medical de laborator PL
Grad principal
Cod: 312685

Buletinul se referă la probele prezentate.
Se interzice reproducerea parțială a buletinului de analiză.
Datele de identificare și locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.
Redactat în 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea și 1 exemplar la client.
Analizele cu * nu sunt înregistrate la MS.
Sfârșitul buletinului de analiză.