

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ

FOCSANI, Bd. Garii nr. 14

Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235

www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA

analize ape

Nr. 4640 / 08.12.2025

Identificare client: **S.C. CUP S.A. - SUCURSALA RURAL**

Adresa client: **Str. Vrancei Nr. 39 F**

Recoltat de: **Lab Stefan Gherghina**

Data recoltării probelor: **03.12.2025**

Data primirii probelor: **03.12.2025 11:16**

Intervalul executării analizelor chimice:

Intervalul executării analizelor microbiologice: **03.12.2025 - 08.12.2025**

Scopul solicitării: **Monitorizare operațională, Contra cost**

Document însoțitor: **Proces verbal nr.577/ CA 4640 / 03.12.2025**

Cod proba	Tip proba / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
15593	Apă potabilă - Monitorizare operațională / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Dumbrăveni	Bazin Dumbrăveni ora 9:35

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 15593

Parametrii determinați / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanța 7/2023	Val. determinată
Numărarea coloniilor prin însămânțare în mediul de cultură agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fără modificări anormale	2
Detectarea și numărarea bacteriilor coliforme prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea și numărarea Escherichia coli prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea și numărarea enterococilor intestinali prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

Incertitudinea de măsurare: BC - 0,25 log₁₀ UFC/100 ml, E.COLI - 0,25 log₁₀ UFC/100 ml, Enterococ - 0,2 log₁₀ UFC/100ml, NTG 22C - 0,26 log₁₀ UFC/ml

VALIDAT
Responsabil analiza

VERIFICAT ȘI VALIDAT,
Coordonator laborator

LUCRAT DE:

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod 032231

Data și ora:
08.12.2025 08:58

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod 032231

Data și ora:
08.12.2025 08:58

CRISTEA IULIANA
Asistent medical de laborator PL
Grad principal
Cod: 312685

Buletinul se referă la probele prezentate.

Se interzice reproducerea parțială a buletinului de analiză.

Datele de identificare și locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.

Redactat în 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea și 1 exemplar la client.

Analizele cu * nu sunt înregistrate la MS.

Sfârșitul buletinului de analiză.