



**BULETIN DE ANALIZA**  
**analize ape**  
**Nr. 75 / 17.01.2025**

Identificare client: **SC CUP SA FOCȘANI SUCURSALA RURALĂ**

Adresa client: **Str. Vrancei, Nr.39 F- Vrancea**

Recoltat de: **Lab Apostu Paula**

Data recoltării probelor: **14.01.2025**

Data primirii probelor: **14.01.2025 10:44**

Intervalul executării analizelor: **14.01.2025 - 17.01.2025**

Scopul solicitării: **Monitorizare operațională, Contra cost**

Document însoțitor: **Proces verbal nr.4 / 14.01.2025**

Cod proba	Tipul probei / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
366	Apă potabilă - Monitorizare operațională / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Căndești	Bazin Candesti ora 9:20
367	Apă potabilă - Monitorizare operațională / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Căndești	Bazin Repompare Candesti ora 9:40

**REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA:366**

Parametrii determinați / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	2
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

**REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA:367**

Parametrii determinați / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	3
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0