

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ

FOCSANI, Bd. Garii nr. 14

Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235

www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

acreditat pentru

ÎNCERCARE



SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1158

BULETIN DE ANALIZA

analize ape

Nr. 1853 / 23.05.2025

Identificare client: **SC CUP SA FOCSANI SUCURSALA ADJUD**

Adresa client: **Str. Republicii nr.141- Adjud**

Recoltat de: **Bujor Alina Elena**

Data recoltarii probelor: **21.05.2025**

Data primirii probelor: **21.05.2025 12:58**

Intervalul executarii analizelor: **21.05.2025 - 23.05.2025**

Scopul solicitarii: **Monitorizare operațională, Contra cost**

Document însoțitor: **Proces verbal nr.3 / 21.05.2025**

Cod proba	Tip proba / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
6279	Apă potabilă / PET 0.5L	Instalația CUP Adjud	Consumator I.S.U. Adjud

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA: 6279

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Fe total* / SR ISO 6332 - 1996	µg/l	200	20	241 ± 16,80

VALIDAT

Responsabil analiza

ANTONELA PĂTRASCU
chimist medical principal
biochimie medicală
chimist medical principal
chimie sanitară
Cod: 370024

Data si ora:

23.05.2025 11:51

VERIFICAT SI VALIDAT,
Coordonator laborator

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32737

Data si ora:

23.05.2025 12:35

LUCRAT DE:

Locțiitor coordonator

ANTONELA PĂTRASCU
chimist medical principal
biochimie medicală
chimist medical principal
chimie sanitară
Cod: 370024

Buletinul se refera la probele prezentate.

Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.

Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.

Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.

Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.

Sfarsitul buletinului de analiza.