

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ

FOCSANI, Bd. Garii nr. 14

Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235

www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA

analize ape

Nr. 980 / 06.04.2026

Identificare client: **S.C. CUP S.A. FOCSANI SUCURSALA PANCIU**

Adresa client: **Bulevardul Independentei Nr. 20. Loc Panciu- Jud Vrancea**

Recoltat de: **Lab Hotnog Carmen**

Data recoltării probelor: **01.04.2026**

Data primirii probelor: **01.04.2026 12:20**

Intervalul executării analizelor chimice:

Intervalul executării analizelor microbiologice: **01.04.2026 - 06.04.2026**

Scopul solicitării: **Monitorizare operațională, Contra cost**

Document însoțitor: **Proces verbal nr.38/CA 980 / 01.04.2026**

Cod proba	Tip proba / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
3796	Apă potabilă - Monitorizare operațională / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Străoane	Bazin Talapanu

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 3796

Parametrii determinați / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	1
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

Incertitudinea de măsurare: BC - 0,25 log₁₀ UFC/100 ml, E.COLI - 0,25 log₁₀ UFC/100 ml, Enterococ - 0,2 log₁₀ UFC/100ml, NTG 22C - 0,26 log₁₀ UFC/ml

VALIDAT
Responsabil analiza

VERIFICAT SI VALIDAT,
Coordonator laborator

LUCRAT DE:

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32281

Data și ora:
06.04.2026 08:24

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32281

Data și ora:
06.04.2026 08:24

CRISTEA IULIANA
Asistent medical de laborator PL
Grad principal
Cod: 312685

Buletinul se refera la probele prezentate.
Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.
Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.
Redactat în 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.
Analizele cu * nu sunt inregistrate la MS.
Sfarsitul buletinului de analiza.