

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 1098 / 20.04.2026

Identificare client: **S.C. CUP S.A. - SUCURSALA RURAL**
 Adresa client: **Str. Vrancei Nr. 39 F**
 Recoltat de: **Lab Stefan Gherghina**
 Data recoltarii probelor: **15.04.2026**
 Data primirii probelor: **15.04.2026 11:40**
 Intervalul executarii analizelor chimice:
 Intervalul executarii analizelor microbiologice: **15.04.2026 - 20.04.2026**
 Scopul solicitarii: **Monitorizare operațională, Contra cost**
 Document insotitor: **Proces verbal nr.172/CA 1098 / 15.04.2026**

Cod proba	Tip proba / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
4198	Apă potabilă - Monitorizare operaționala / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Bordești	Bazin Bordești ora 10:20

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 4198

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	3 ✓
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

Incertitudinea de măsurare: BC - 0,25 log₁₀ UFC/100 ml, E.COLI - 0,25 log₁₀ UFC/100 ml, Enterococ - 0,2 log₁₀ UFC/100ml, NTG 22C - 0,26 log₁₀ UFC/ml

VALIDAT
 Responsabil analiza

VERIFICAT SI VALIDAT,
 Coordonator laborator

LUCRAT DE:

Dr. MANOLE SORIN
 Medic Primar
 Medicină de laborator
 Cod C32231

Data si ora:
 20.04.2026 08:52

Dr. MANOLE SORIN
 Medic Primar
 Medicină de laborator
 Cod C32231

Data si ora:
 20.04.2026 08:52

CRISTEA IULIANA
 Asistent medical de laborator PL
 Grad principal
 Cod: 312665

Buletinul se refera la probele prezentate.
 Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.
 Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.
 Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.
 Analizele cu * nu sunt inregistrate la MS.
 Sfarsitul buletinului de analiza.