



**BULETIN DE ANALIZA**  
**analize ape**  
**Nr. 400 / 10.02.2025**

Identificare client: SC CUP SA FOCSANI SUCURSALA RURALĂ

Adresa client: Str. Vrancei, Nr.39 F- Vrancea

Recoltat de: Lab Stefan Gherghina

Data recoltarii probelor: 06.02.2025

Data primirii probelor: 06.02.2025 12:56

Intervalul executarii analizelor: 06.02.2025 - 10.02.2025

Scopul solicitarii: Monitorizare operațională, Contra cost

Document insotitor: Proces verbal nr.47 / 06.02.2025

Cod proba	Tipul probei / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
1526	Apă potabilă - Monitorizare operationala / Recipient plastic steril 500ml	Instalatia Suraia	Bazin Suraia ora 8:15

**REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA:1526**

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr: max. admisa	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	2
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

Incertitudinea de măsurare: BC - 0,25 log<sub>10</sub> UFC/100 ml, E.COLI - 0,25 log<sub>10</sub> UFC/100 ml, Enterococ - 0,2 log<sub>10</sub> UFC/100ml, NTG 22C - 0,26 log<sub>10</sub> UFC/ml

VALIDAT,  
Responsabil analiza

VERIFICAT SI VALIDAT,  
Coordonator laborator

LUCRAT DE:

Asistent Cristea Iuliana

Dr. MANOLE SORIN  
Medic Primar  
Medicina de Laborator  
Cod 032231

Dr. MANOLE SORIN  
Medic Primar  
Medicina de Laborator  
Cod 032231

CRISTEA IULIANA  
Asistent medical de laborator PL  
Grad principal  
Cod: 312665

Data si ora:  
10.02.2025 09:15

Data si ora:  
10.02.2025 09:15

Buletinul se refera la probele prezentate.  
Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR.  
Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.  
Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.  
Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.  
Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.  
Sfarsitul buletinului de analiza.