



**BULETIN DE ANALIZA**  
**analize ape**  
**Nr. 361 / 10.02.2025**

Identificare client: **SC CUP SA FOCȘANI SUCURSALA RURALĂ**

Adresa client: **Str. Vrancei, Nr.39 F- Vrancea**

Recoltat de: **Lab Stefan Gherghina**

Data recoltării probelor: **05.02.2025**

Data primirii probelor: **05.02.2025 10:32**

Intervalul executării analizelor: **05.02.2025 - 10.02.2025**

Scopul solicitării: **Monitorizare operațională, Contra cost**

Document însoțitor: **Proces verbal nr.43 / 05.02.2025**

Cod proba	Tipul probei / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
1383	Apă potabilă - Monitorizare operațională / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Obrejița	Bazin Obrejița ora 9:05

**REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA:1383**

Parametrii determinați / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	3
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

Incertitudinea de măsurare: BC - 0,25 log<sub>10</sub> UFC/100 ml, E.COLI - 0,25 log<sub>10</sub> UFC/100 ml, Enterococ - 0,2 log<sub>10</sub> UFC/100ml, NTG 22C - 0,26 log<sub>10</sub> UFC/ml

VALIDAT,  
Responsabil analiza

VERIFICAT SI VALIDAT,  
Coordonator laborator

LUCRAT DE:

Asistent Cristea Iuliana

**Dr. MANOLE SORIN**  
Medic Primar  
Medicina de laborator  
Cod 032731

**Dr. MANOLE SORIN**  
Medic Primar  
Medicina de laborator  
Cod 032731

**CRISTEA IULIANA**  
Asistent medical de laborator PL  
Grad principal  
Cod: 312685

Data si ora:  
10.02.2025 09:10

Data si ora:  
10.02.2025 09:10

Buletinul se refera la probele prezentate.  
Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR.  
Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.  
Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.  
Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.  
Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.  
Sfarsitul buletinului de analiza.